

**Главное управление МЧС России по Курской области**

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 56-19-17, факс, 56-21-49)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам**

(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, тел. (47143) 2-14-80)

**Предписание N 180/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу – Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Плеховская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в лице директора МКОУ «Плеховская ООШ» Ламановой Елены Михайловны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору № 180 от «25» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «08» ноября 2019 года по 12 час. 50 мин. «12» ноября 2019 года с 14 час. 00 мин. «12» ноября 2019 года по 15 час. 30 мин. «12» ноября 2019 года

проведена плановая выездная проверка

заместителем главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

районов Курской области по пожарному надзору Черняковым Андреем Сергеевичем,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

даний Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Плеховская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области расположенного по адресу: Курская область, Суджанский район, с. Плехово, ул. План, д. 7.

совместно с директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Плеховская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области  
Ламановой Еленой Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить соблюдение сроков освидетельствования (испытания на прочность) огнетушителей установленных на объекте.	п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», пункт 70 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	12.03.2020	
2	Здание №1 школы оборудовать пожарным щитом.	пункт 481 правил противопожарного режима в	12.03.2020	

		Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	
3	Здание столовой оборудовать пожарным щитом.	пункт 481 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	12.03.2020
4	Пожарные щиты укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. (Здание №2, здание котельной).	пункт 482 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	12.03.2020
5	Предусмотреть установку раздевалки не на эвакуационном выходе из кабинета музыки, здания №2	пункт 23 (ж) правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	12.03.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Суджанского, Беловского

(должность, фамилия, инициалы государственного

и Большесолдатского районов Курской области

по пожарному надзору А.С. Черняков

(инспектора по пожарному надзору)

«12» ноября 2019 года



Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального казенного  
общеобразовательного  
учреждения

«Плеховская основная  
общеобразовательная школа»

Ламанова Е.М.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«12» ноября 2019 года

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22**

**(по вопросам неправомерных действий государственных инспекторов и консультаций)**